

Trawa naturalna
w rolce
Humus gr. 15cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Warstwa ścieralna: 6 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego,
Warstwa podsypki: 3–5 cm cementowo–piaskowa 1:4
Podbudowa górna: 15 cm magmowe kruszywo łamane fr. 0–31,5 stabiliz. mech.
Warstwa odsączająca: 20cm piasek, zagęszczony do Is≥0,98
Mieszanka kruszywowa ze skały magmowej, niezwiązana C20/30 fr. 0–31,5 wypełniająca pustą przestrzeń między georusztem, a właściwymi warstwami podbudowy (nośność 80MPa)
Georuszt trójosiowy (heksagonalny)
Geotkanina separacyjna (rozdzielająca)
Istniejące podłoże gruntowe

NAWIERZCHNIA BIEŻNI

Obrzeże typowe 8x30x100cm
pokryte naw. syntetyczną
Ława betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa gr. 5cm

Korytko odwadniające, szczelinowe, typu sportowego
Ława betonowa z oporem
Podsypka piaskowa gr. 10cm

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 14–16 mm
Warstwa stabilizująca elastyczna gr. 35mm
Warstwa klinująca: magmowe kruszywo kamienne fr. 0–31,5mm, gr. 5cm, zagęszczony
Warstwa nośna: magmowe kruszywo łamane stabiliz. mech. fr. 31,5–63mm, gr. 15cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm po zagęszczeniu do Is≥0,98,
System drenażu (wg odrębnego opracowania)
Mieszanka kruszywowa ze skały magmowej, niezwiązana C20/30 fr. 0–31,5 wypełniająca pustą przestrzeń między georusztem, a właściwymi warstwami podbudowy (nośność 80MPa)
Georuszt trójosiowy (heksagonalny)
Geotkanina separacyjna (rozdzielająca)
Istniejące podłoże gruntowe

NAWIERZCHNIA BIEŻNI
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 13±1 mm
Warstwa stabilizująca elastyczna gr. 35mm
Warstwa klinująca: magmowe kruszywo kamienne fr. 0–31,5mm, gr. 5cm, stabilizow. mech.
Warstwa nośna: magmowe kruszywo łamane stabiliz. mech. fr. 31,5–63mm, gr. 15cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm po zagęszczeniu do Is≥0,98,
System drenażu (wg odrębnego opracowania)
Mieszanka kruszywowa ze skały magmowej, niezwiązana C20/30 fr. 0–31,5 wypełniająca pustą przestrzeń między georusztem, a właściwymi warstwami podbudowy (nośność 80MPa)
Georuszt trójosiowy (heksagonalny)
Geotkanina separacyjna (rozdzielająca)
Istniejące podłoże gruntowe

Trawa naturalna
w rolce
Humus gr. 15cm

Obrzeże typowe 8x30x100cm
pokryte naw. syntetyczną
Ława betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa gr. 5cm

182,15 – PRZYJĘTY ŚREDNI POZIOM KORYTA
182,70 – ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU
182,70 – PROJEKTOWANY POZIOM TERENU

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pieńsk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Nazwa zadania:
BUDOWA BIEŻNI I BOISKA WRAZ Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBNICY, DZ. NR 66/24, 66/20

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A–A

Inwestor:
GMINA TRZEBNICA
PL. J. PIŁSUDSKIEGO 1
55–100 TRZEBNICA

Nr rysunku: 03A
Skala: ---
Branża: BUDOWLANA
Data: luty 2016

Opracował:
mgr inż. Cezary Ilnicki

Nr uprawnień: 28/98/JG
Podpis: