Czerpnia ścianna ø400
Zamontowac w istniejącym otworze czerpni.
Do montazu nalezy zdemontować część żaluzji przeciwsłonecznych

Czerpnia ścianna ø315
Zamontowac w istniejącym otworze czerpni.
Do montazu nalezy zdemontować część żaluzji przeciwsłonecznych

Centrala podwieszana
RO-2000-SPEL-4R
Vn=2000m3/h, dp=250Pa
Vw=2000m3/h, dp=250Pa
nagrzewnica wodna 7kW
Zasilanie 230V/3F/50Hz
Pobór mocy elektr. 1,0kW
Ekoklimax

Centrala podwieszana
RO-1000-SPEL-2R
Vn=800m3/h, dp=250Pa
Vw=800m3/h, dp=250Pa
nagrzewnica wodna 2,9kW
Zasilanie 230V/1F/50Hz
Pobór mocy elektr. 0,84kW
Ekoklimax

POMIESZCZENIE SIŁOWNI

POMIESZCZENIE FITNES

POM. GOSP.

Podłączyć do istniejącego podejścia c.o. na wysokości posadzki. Pion wprowadzić pod strop.

Podłączyć do istniejącego podejścia c.o. na wysokości posadzki. Pion wprowadzić pod strop.

HYDRANT DN 25, dł. 30m
szafka wnękowa 75/70/26 cm
spód wnęki 1,0 m nad posadzką;

WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

EI 60

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ




## SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ




LEGENDA:

- powietrze świeże
- powietrze nawiewane
- powietrze wywiewane
- powietrze zużyte

PROJEKT WYKONAWCZY


WENT-MAX GRZEGORZ KOŁODZIEJ
ul. Wodna 4, 63-400 Wtórek NIP622-244-13-34 REGON 361591441
went-max@go2.pl Tel. 601-154-118


| | |
|---|---|
| Obiekt: | TRZEBNICKI PARK WODNY „ZDRÓJ" SP. Z O.O. |
| Lokalizacja: | UL. LEŚNA 5, 55-100 TRZEBNICA |
| Inwestor: | GMINA TRZEBNICA<br>PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1,<br>55-100 TRZEBNICA |
| Skala | 1:100 |
| Temat: | Rzut 1 piętra<br>Wentylacja mechaniczna |
| data: | czerwiec 2016 |
| PROJEKTANT : | mgr inż.Wiesław Wenc<br>UAN – 7342–112/92 |
| branża: | SANITARNA |
| OPRACOWANIE: | mgr inż.Grzegorz Kołodziej |
| | RYS.S1 |