jednostka zewnętrzna na dachu w układzie Multi GWHD(42)NK3AO

jednostka zewnętrzna na dachu w układzie split GUHD24NK3FO

Instalacje należy wyprowadzić z pomieszczenia na zewnatrz i po elewacji doprowadzić na dach.
Po zamontowaniu przewodów na elewacji należy je obudować maskownicą z blachy stalowej w kolorze stolarki okiennej.

Instalacje należy wyprowadzić z pomieszczenia na zewnatrz i po elewacji doprowadzić na dach.
Po zamontowaniu przewodów na elewacji należy je obudować maskownicą z blachy stalowej w kolorze stolarki okiennej.

ø10/15mm

e5x1,5mm²

jednostka wewnętrzna o mocychłodzniczej 7,0kW GKH(24)BA-K3DNA2A/I

POMIESZCZENIE SIŁOWNI

PVC-U3/4"

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej

WC 1

WC 2

NATRYSKI 1

NATRYSKI 2

SZATNIA 1

SZATNIA 2

POM. GOSP.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej

jednostka wewnętrzna o mocychłodzniczej 7,0kW GKH(24)K3FI

Podłączyć do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przed podłaczeniem wykonac zasyfonowanie

POMIESZCZENIE FITNES

Podłączyć do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przed podłaczeniem wykonac zasyfonowanie

Czerpnia ścienna

EI 60

WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

HYDRANT DN 25, dł. 30m
szafka wnękowa 75/70/26 cm
spód wnęki 1,0 m nad posadzką;

17x16,54x28

5x16,54x28

LEGENDA:
- instalacja freonowa ciecz / gaz
- wewnętrzna jednostka klimatyzacyjna kasetonowa
- zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna
- instalacja odprowadzenia skroplin
- przewód elektryczny – komunikacja pomiędzy jednostkami

PROJEKT WYKONAWCZY

WENT-MAX GRZEGORZ KOŁODZIEJ
ul. Wodna 4, 63-400 Wtórek NIP622-244-13-34 REGON 361591441
went-max@go2.pl Tel. 601-154-118

Obiekt: TRZEBNICKI PARK WODNY „ZDRÓJ" SP. Z O.O.

Lokalizacja: UL. LEŚNA 5, 55-100 TRZEBNICA

Inwestor: GMINA TRZEBNICA
PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1,
55-100 TRZEBNICA

Skala 1:100

Temat: Rzut 1 piętra
Instalacja klimatyzacji

data: czerwiec 2016

PROJEKTANT : mgr inż.Wiesław Wenc
UAN – 7342–112/92

branża: SANITARNA

OPRACOWANIE: mgr inż.Grzegorz Kołodziej

RYS.S2